

Prüfbericht

Nr.: 18_145-1

Ausfertigung: 2/2

Auftraggeber : Rudolf Uhlen GmbH
Am Höfgen 13
42781 Haan

Prüfgegenstand : Gesichtsschutzschirm mit Kinnlatz

Typ : GFKES 003

Hersteller : Rudolf Uhlen GmbH

Eingangsdatum : 19.11.2018

Datum der Prüfung : 20.11.2018

Angewandte Prüfbestimmungen : DGUV Test „GS-ET-29“, Stand 2011-05

Durchgeführte Prüfungen : Störlichtbogenfestigkeitsprüfungen an Elektrikerschutzschirmen mit 7 kA/0,5 s

Prüfergebnis : Der Gesichtsschutzschirm mit Kinnschutz, Typ GFKES 003 des Herstellers Rudolf Uhlen GmbH hat die Prüfungen nach DGUV Test „GS-ET-29“, Stand 2011-05, Klasse 2 bestanden.

Fachprüfer : Alexander Herbst; Ahmet Karakavak;

Dortmund, den 08.01.2019



Dr.-Ing. Dirk Borneburg
Leiter des Prüfinstitutes



Dipl.-Ing. Holger Walter
Prüfingenieur

Der Bericht Nr. 18_145-1 enthält 10 Seiten und 3 Anlagen.

*) nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung. Geltungsbereich der Akkreditierung und Art der Prüfdokumente siehe Rückseite.
Die in diesem Bericht enthaltenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfling.
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung ist ohne schriftliche Genehmigung der innogy SE, Eurotest nicht gestattet.
Die Authentizität dieses Dokumentes ist nur mit Prägung des Eurotest-Logos auf dem Deckblatt gewährleistet.