NORDWEST AGENDA 20

4000353966-967

DVGW CERT GMBH

fzertifikat

certificate

NG-5142BU0365
Registriernummer
registration number

Klaus-Peter Schmedt

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Vertreiber ***distributor***	NORDWEST Handel AG Berliner Straße 26-36, D-58135 Hagen
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung ***product description***	Nichtaushärtendes Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation sowie für Wasserheizungsanlagen
Modell ***model***	NOW Universaldichtung
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 09/209/5142/1 vom 07.10.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 751-2 (01.08.1997)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	07.10.2014 / 11-0503-GNR

12.08.2011 Rie D-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
NOW Universaldichtung	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / <= 5 bar
Temperaturbereich/Druckbereich (Heißwasser): bis +130 °C / <= 7 bar
Anwendung: Gewindedichtmittel auf die Innen- und Außengewinde aufzubringen

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

HYGIENE-INSTITUT · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

NordWest Handel AG
Postfach 42 05
58135 Hagen

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-210
Telefax (0209) 9242-212
E-Mail a.koch@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: **K-203153-11-Ko/st**
Ansprechpartner: Dr. Andreas Koch
Umschreibung: K-200364-11-Ko/st

Gelsenkirchen, 17.05.2011

PRÜFZEUGNIS

gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Erzeugnis: **NOW Universaldichtung (blau und rot)**

Prüfkörper: einseitig beschichtete Glasplatten (blau und rot)

Prüfungsart: [X] Produktprüfung / Zulassungsprüfung [ ] Überwachungsprüfung

Die o.g. Prüfkörper erfüllen gemäß Prüfbericht-Nr.: **K-184032-09-Sf/st vom 24.11.2009 und K-200364-11-Ko/st vom 04.03.2011** (Nachprüfung: Farbe rot) die Anforderungen für folgende(n) Einsatzbereich(e) und Temperaturbereich(e):

Einsatzbereiche	Kaltwasser (23°C)	Warmwasser (60°C)	Heißwasser (85°C)
Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation)	---	---	---
Rohre 80 mm ≤ DN < 300 mm (Versorgungsleitungen)	---	---	---
Rohre DN ≥ 300 mm (Hauptleitungen)	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Rohre DN < 80 mm	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Rohre 80 mm ≤ DN < 300 mm	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Rohre DN ≥ 300 mm	---	---	---
Dichtungen für Rohre DN < 80 mm	erfüllt	---	---
Dichtungen für Rohre 80 mm ≤ DN < 300 mm	erfüllt	---	---
Dichtungen für Rohre mit DN ≥ 300 mm	erfüllt	---	---
Behälter in der Hausinstallation u. Reparatursysteme für diese Behälter	---	---	---
Behälter außerhalb der Hausinstallation und Reparatursysteme für diese Behälter	---	---	---

sofern hierzu technisch geeignet.

Wenn bei Rohren, Ausrüstungsgegenständen und Dichtungen kein Unterschied in der Materialzusammensetzung und im Produktionsprozess besteht, reicht die Prüfung am kleinsten Durchmesser einer Produktreihe. Dieses Prüfzeugnis gilt auch für weitere Teile einer Produktreihe, wenn die Rezeptur, Verarbeitungsbedingungen und das trinkwasserhygienische Verhalten mit den Prüflingen übereinstimmen.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum, endet bei unveränderten Voraussetzungen am **24.11.2014** und kann auf Antrag einmalig um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Der Direktor des Hygiene-Instituts
i.A.

Dr.rer.nat. Andreas Koch
Leiter der Abteilung für wasserhygienische Materialprüfungen

HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13042-02-00

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BU0365
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Vertreiber ***distributor***	NORDWEST Handel AG Berliner Straße 26-36, D-58135 Hagen
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung ***product description***	Nichtaushärtendes Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation sowie für Wasserheizungsanlagen
Modell ***model***	NOW Universaldichtung
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 09/209/5142/1 vom 07.10.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 751-2 (01.08.1997)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	07.10.2014 / 11-0503-GNR

12.08.2011 Rie D-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Josef-Wimmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com