DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BU0365
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich *field of application*	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Vertreiber *distributor*	NORDWEST Handel AG Berliner Straße 26-36, D-58135 Hagen
Produktart *product category*	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung *product description*	Nichtaushärtendes Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation sowie für Wasserheizungsanlagen
Modell *model*	NOW Universaldichtung
Prüfberichte *test reports*	Kontrollprüfung Labor: 14/2120/5142/01 vom 14.08.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen *test basis*	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.
07.10.2019 / 14-0591-GNV

14.10.2014 Rie D-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

NG-5142BU0365

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
NOW Universaldichtung	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / <= 5 bar
Temperaturbereich/Druckbereich (Heißwasser): bis +130 °C / <= 7 bar
Anwendung: Gewindedichtmittel auf die Innen- und Außengewinde aufzubringen