



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BU0365

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	NORDWEST Handel AG Berliner Straße 26-36, D-58135 Hagen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation sowie für Wasserheizungsanlagen
Modell <i>model</i>	NOW Universaldichtung
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 14/2120/5142/01 vom 14.08.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Ablaufdatum / AZ 07.10.2019 / 14-0591-GNV
date of expiry / file no.

14.10.2014 Rie D-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
NOW Universaldichtung	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / ≤ 5 bar

Temperaturbereich/Druckbereich (Heißwasser): bis +130 °C / ≤ 7 bar

Anwendung: Gewindedichtmittel auf die Innen- und Außengewinde aufzubringen